

Proyecto: BIBLIOTECA EN LUGO		Plano: BAJO CUBIERTA	
RESULTADO DEL ALUMBRADO ANTIPÁNICO EN EL VOLUMEN DE 0.00 m. a 1.00 m.			
<u>Objetivos</u>		<u>Resultados</u>	
Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más		72.7 % de 99.2 m²	
Uniformidad: 40.0 mx/mm.		30.3 mx/mm	
Lúmenes / m²: ----		6.8 lm/m²	
Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.			
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2008 Septiembre (4.10.49)			
Página n.º 64		Página n.º 64	
Proxecto Básico e de Execución• Biblioteca Pública Municipal• Barrio da Pringalla• Lugo		5.8.6 _ INSTALACIÓN ILUMINACIÓN EMERXENCIA -64	

Proyecto: BIBLIOTECA EN LUGO

Plano: BAJO CUBIERTA

# Recorridos de Evacuación




Diagrama de recorridos de evacuación en planta de biblioteca. Muestra una planta con una zona central y varias salas. Se indican recorridos de evacuación con líneas azules y flechas. Las coordenadas X (m) y Y (m) están indicadas en los ejes.




Gráfico de luxes sobre el recorrido 1. El eje horizontal representa la longitud en metros (0.0 a 5.0) y el eje vertical representa la intensidad de luz en lux (0.0 a 5.0). Se muestra una línea azul que fluctúa entre 1.00 lx y 2.50 lx, y una línea roja horizontal en 1.00 lx.

Altura del plano de medida: 0.00 m.  
Resolución del Cálculo: 0.20 m.  
Factor de Mantenimiento: 1.000

## Objetivos

Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mm  
lx. mínimos: 1.00 lx.  
lx. máximos: ----  
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más

## Resultados


2.4 mx/mm  
1.05 lx.  
2.50 lx.  
100.0 %

Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.

Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2008 Septiembre (4.10.49)

Página n.º: 65


## Curvas isolux en el plano a 0.00 m.



Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.  
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2008 Septiembre (4.10.49)



Página n.º 62

## Curvas isolux en el plano a 1.00 m.



Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.  
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2008 Septiembre (4.10.49)

Página n.º 63



Proyecto : BIBLIOTECA EN LUGO


Plano : BAJO CUBIERTA

Situación de las Luminarias

Nº	Referencia	Fabricante	Coordenadas				Rót.	
			x	y	h	$\gamma$	$\alpha$	$\beta$
1	HYDRA N2 + KETB HYDRADAISALUX		9.35	5.91	2.55	60	0	0
2	HYDRA N5 + KETB HYDRADAISALUX		9.69	2.35	2.55	60	0	0
3	HYDRA N2 + KETB HYDRADAISALUX		11.16	0.63	2.55	-30	0	0
4	HYDRA N2 + KETB HYDRADAISALUX		13.43	4.95	2.55	60	0	0
5	HYDRA N2 + KETB HYDRADAISALUX		15.30	4.01	2.55	60	0	0
6	HYDRA N5 + KETB HYDRADAISALUX		16.29	0.39	2.55	-30	0	0

Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2008 Septiembre (4.10.49)

Página nº: 59




Proyecto: BIBLIOTECA EN LUGO		Plano: PLANTA TERCERA	
Recorridos de Evacuación			
No hay recorridos de evacuación declarados			
Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2008 Septiembre (4.10.49)		Página n.º: 56	

Proyecto: BIBLIOTECA EN LUGO		Plano: PLANTA TERCERA	
Relación de productos usados en el plano			
Cantidad	Referencia	Fabricante	Precio (€)
2	HYDRA N5 + KETB HYDRA	Daisalux	136.36
Precio Total :			136.36

Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2008 Septiembre (4.10.49)

Página nº: 57

## Curvas isolum en el plano a 1.00 m.




Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.  
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2008 Septiembre (4.10.49)

## RESULTADO DEL ALUMBRADO ANTIPÁNICO EN EL VOLUMEN DE 0.00 m. a 1.00 m.

Objetivos	Resultados
Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más	59.5 % de 31.6 m²
Uniformidad: 40.0 mx/mm.	17.4 mx/mm
Lúmenes / m²: ----	11.1 lm/m²

Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.  
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2008 Septiembre (4.10.49)






Situación de las Luminarias

<u>Nº</u>	<u>Referencia</u>	<u>Fabricante</u>	<u>Coordenadas</u>				<u>Rót.</u>	
			x	y	h	$\gamma$	$\alpha$	$\beta$
1	HYDRA N5 + KETB	HYDRA Daisalux	14.45	-2,69	3.05	-30	0	0
2	HYDRA N5 + KETB	HYDRA Daisalux	14.82	1.15	3.05	-30	0	0


Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2008 Septiembre (4.10.49)

Página nº: 50

Gráfico de tramas del plano a 0.00 m.



Legenda:



Factor de Mantenimiento: 1.000  
Resolución del Cálculo: 0.20 m.

Objetivos



Uniformidad:	40.0 mx/mn.	8.8 mx/mn
Superficie cubierta:	con 0.50 lx. o más	60.0 % de 32.2 m²
Lúmenes / m²:	---	11.1 lm/m²
Iluminación media:	---	1.45 lx


Resultados

Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.  
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2008 Septiembre (4.10.49)


Página nº: 51







# Curvas isolum en el plano a 1.00 m.



Factor de Mantenimiento: 1.000  
Resolución del Cálculo: 0.20 m.


Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.  
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2008 Septiembre (4.10.49)

# RESULTADO DEL ALUMBRADO ANTIPÁNICO EN EL VOLUMEN DE 0.00 m. a 1.00 m.

Objetivos		Resultados
Superficie cubierta:	con 0.50 lx. o más	87.0 % de 206.4 m²
Uniformidad:	40.0 mx/mm.	18.2 mx/mm
Lúmenes / m²:	----	8.7 lm/m²

Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.  
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2008 Septiembre (4.10.49)

### Gráfico de tramas del plano a 1.00 m.




Factor de Mantenimiento: 1.000  
Resolución del Cálculo: 0.20 m.

Objetivos	Resultados
Uniformidad:	40.0 mx/mn. 18.2 mx/mn
Superficie cubierta:	con 0.50 lx. o más 87.0 % de 206.4 m²
Lúmenes / m²:	--- 8.7 lm/m²
Iluminación media:	--- 2.12 lx

Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.  
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2008 Septiembre (4.10.49)

### Curvas isolux en el plano a 0.00 m.



Factor de Mantenimiento: 1.000  
Resolución del Cálculo: 0.20 m.

Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.  
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2008 Septiembre (4.10.49)

Proyecto: BIBLIOTECA EN LUGO

Plano: PLANTA SEGUNDA

Situación de las Luminarias


Nº	Referencia	Fabricante	Coordenadas					Rót.	
			x	y	h	γ	α	β	
1	HYDRA N10 + KETB HYDRA	Daisalux	6.88	0.71	6.55	60	0	0	
2	HYDRA N10 + KETB HYDRA	Daisalux	10.05	7.27	6.55	60	0	0	
3	HYDRA N10 + KETB HYDRA	Daisalux	12.86	5.07	6.55	60	0	0	
4	HYDRA N2 + KETB HYDRA	Daisalux	13.80	7.75	3.00	-30	0	0	
5	HYDRA N2 + KETB HYDRA	Daisalux	14.20	5.99	3.00	-30	0	0	
6	HYDRA N5 + KETB HYDRA	Daisalux	14.47	-2.69	3.00	-30	0	0	
7	HYDRA N2 + KETB HYDRA	Daisalux	14.75	7.25	3.00	-30	0	0	
8	HYDRA N2 + KETB HYDRA	Daisalux	15.15	4.20	3.00	60	0	0	
9	HYDRA N5 + KETB HYDRA	Daisalux	15.15	2.07	3.00	-30	0	0	

Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2008 Septiembre (4.10.49)

Página nº: 38

Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2008 Septiembre (4.10.49)

Página nº: 38



Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.

Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2008 Septiembre (4.10.49)

Página nº: 39

## Relación de productos usados en el plano

Cantidad	Referencia	Fabricante	Precio (€)
6	HYDRA N5 + KETB HYDRA	Daisalux	409.08
4	HYDRA N2 + KETB HYDRA	Daisalux	202.64
Precio Total :			611.72



Precio Total :



611.72

## Plano de situación de Productos










## Curvas isolum en el plano a 1.00 m.



Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.  
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2008 Septiembre (4.10.49)

Página n.º: 30


## RESULTADO DEL ALUMBRADO ANTIPÁNICO EN EL VOLUMEN DE 0.00 m. a 1.00 m.

Objetivos		Resultados
Superficie cubierta:	con 0.50 lx. o más	85.7 % de 206.4 m²
Uniformidad:	40.0 mx/mm.	18.9 mx/mm
Lúmenes / m²:	----	6.7 lm/m²


Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.  
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2008 Septiembre (4.10.49)

Página n.º: 31

### Gráfico de tramas del plano a 1.00 m.



Legenda:




Factor de Mantenimiento: 1.000  
Resolución del Cálculo: 0.20 m.

Objetivos		Resultados	
Uniformidad:	40.0 mx/mn.	18.9 mx/mn	
Superficie cubierta:	con 0.50 lx. o más	85.7 % de 206.4 m <sup>2</sup>	
Lúmenes / m <sup>2</sup> :	---	6.7 lm/m <sup>2</sup>	
Iluminación media:	---	2.30 lx	

Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.  
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2008 Septiembre (4.10.49)

### Curvas isolux en el plano a 0.00 m.



Factor de Mantenimiento: 1.000  
Resolución del Cálculo: 0.20 m.

Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.  
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2008 Septiembre (4.10.49)


Situación de las Luminarias

Nº	Referencia	Fabricante	Coordenadas				Rót.	
			x	y	h	γ	α	β
1	HYDRA N5 + KETB	HYDRADAisalux	4.69	2.01	3.00	-30	0	0
2	HYDRA N5 + KETB	HYDRADAisalux	8.55	9.63	3.00	-30	0	0
3	HYDRA N5 + KETB	HYDRADAisalux	10.49	-0.93	3.00	-30	0	0
4	HYDRA N5 + KETB	HYDRADAisalux	12.95	5.32	3.00	60	0	0
5	HYDRA N2 + KETB	HYDRADAisalux	13.80	7.75	3.00	-30	0	0
6	HYDRA N2 + KETB	HYDRADAisalux	14.20	5.99	3.00	-30	0	0
7	HYDRA N5 + KETB	HYDRADAisalux	14.47	-2.69	3.00	-30	0	0
8	HYDRA N2 + KETB	HYDRADAisalux	14.75	7.25	3.00	-30	0	0
9	HYDRA N5 + KETB	HYDRADAisalux	15.15	2.07	3.00	-30	0	0
10	HYDRA N2 + KETB	HYDRADAisalux	15.15	4.20	3.00	65	0	0


Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2008 Septiembre (4.10.49)

Página nº: 26

Gráfico de tramas del plano a 0.00 m.



Legenda:



Factor de Mantenimiento: 1.000  
Resolución del Cálculo: 0.20 m.

Objetivos



Resultados

Uniformidad:	40.0 mx/mn.	8.9 mx/mn
Superficie cubierta:	con 0.50 lx. o más	87.0 % de 206.9 m²
Lúmenes / m²:	---	6.7 lm/m²
Iluminación media:	---	1.78 lx

Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.  
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2008 Septiembre (4.10.49)

Página nº: 27






# RESULTADO DEL ALUMBRADO ANTIPÁNICO EN EL VOLUMEN DE 0.00 m. a 1.00 m.

Objetivos	Resultados
Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más	92.9 % de 290.1 m²
Uniformidad: 40.0 mx/mm.	29.9 mx/mm
Lúmenes / m²: ----	10.9 lm/m²

Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.  
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2008 Septiembre (4.10.49)

# Recorridos de Evacuación




Altura del plano de medida: 0.00 m.  
Resolución del Cálculo: 0.25 m.  
Factor de Mantenimiento: 1.000

Objetivos	Resultados
Uniform. en recorrido: 40.0 mx/mm	3.3 mx/mm
lx. mínimos: 1.00 lx.	1.39 lx.
lx. máximos: ----	4.55 lx.
Longitud cubierta: con 1.00 lx. o más	100.0 %

Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.  
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2008 Septiembre (4.10.49)



## Curvas isolux en el plano a 0.00 m.




Factor de Mantenimiento: 1.000  
Resolución del Cálculo: 0.25 m.

Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.  
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2008 Septiembre (4.10.49)

Página n.º: 18

## Curvas isolux en el plano a 1.00 m.



Factor de Mantenimiento: 1.000  
Resolución del Cálculo: 0.25 m.


Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.  
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2008 Septiembre (4.10.49)

Página n.º: 19

### Gráfico de tramas del plano a 0.00 m.



Legenda:




Factor de Mantenimiento: 1.000  
Resolución del Cálculo: 0.25 m.


Objetivos		Resultados	
Uniformidad:	40.0 mx/mn.	13.1 mx/mn.	
Superficie cubierta:	con 0.50 lx. o más	94.0 % de 290.1 m²	
Lúmenes / m²:	---	10.9 lm/m²	
Iluminación media:	---	2.89 lx	

Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.  
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2008 Septiembre (4.10.49)

### Gráfico de tramas del plano a 1.00 m.



Legenda:




Factor de Mantenimiento: 1.000  
Resolución del Cálculo: 0.25 m.

Objetivos		Resultados	
Uniformidad:	40.0 mx/mn.	29.9 mx/mn.	
Superficie cubierta:	con 0.50 lx. o más	92.9 % de 290.1 m²	
Lúmenes / m²:	---	10.9 lm/m²	
Iluminación media:	---	3.98 lx	


Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.  
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2008 Septiembre (4.10.49)

# Plano de situación de Productos



# Situación de las Luminarias

Nº	Referencia	Fabricante	Coordenadas				Rót.		
			x	y	h	γ	α	β	
1	HYDRA N5 + KETB HYDRA Daisalux		3.28	2.99	2.60	-30	0	0	
2	HYDRA N5 + KETB HYDRA Daisalux		7.76	7.27	2.60	-30	0	0	
3	HYDRA N5 + KETB HYDRA Daisalux		7.96	0.53	2.60	-30	0	0	
4	HYDRA N5 + KETB HYDRA Daisalux		8.84	-2.98	2.60	60	0	0	
5	HYDRA N5 + KETB HYDRA Daisalux		9.70	11.14	2.60	-30	0	0	
6	HYDRA N2 + KETB HYDRA Daisalux		11.54	-3.22	2.60	60	0	0	
7	HYDRA N2 + KETB HYDRA Daisalux		11.83	-0.35	2.60	-30	0	0	
8	HYDRA N2 + KETB HYDRA Daisalux		12.30	-1.76	2.60	60	0	0	
9	HYDRA N5 + KETB HYDRA Daisalux		12.35	15.69	2.60	60	0	0	
10	HYDRA N5 + KETB HYDRA Daisalux		12.82	4.98	2.60	60	0	0	
11	HYDRA N2 + KETB HYDRA Daisalux		13.64	6.56	2.60	60	0	0	
12	HYDRA N5 + KETB HYDRA Daisalux		14.23	11.17	2.60	60	0	0	
13	HYDRA N5 + KETB HYDRA Daisalux		14.58	-1.17	2.60	0	0	0	
14	HYDRA N5 + KETB HYDRA Daisalux		14.81	12.59	2.60	60	0	0	
15	HYDRA N2 + KETB HYDRA Daisalux		15.11	9.31	2.60	60	0	0	
16	HYDRA N5 + KETB HYDRA Daisalux		15.40	10.10	2.60	-30	0	0	
17	HYDRA N5 + KETB HYDRA Daisalux		15.83	5.37	2.60	0	0	0	
18	HYDRA N5 + KETB HYDRA Daisalux		16.28	2.46	2.60	0	0	0	
19	HYDRA N5 + KETB HYDRA Daisalux		16.40	-4.86	2.60	0	0	0	
20	HYDRA N5 + KETB HYDRA Daisalux		17.33	15.40	2.60	0	0	0	
21	HYDRA N2 + KES HYDRA Daisalux		17.33	15.93	2.50	0	90	0	



Proyecto : BIBLIOTECA EN LUGO

Piano : SOTANO

Relación de productos usados en el plano

Cantidad	Referencia	Fabricante	Precio (€)
10	NOVA N2 + KEB NOVA	Daisalux	520.00
7	NOVA N5	Daisalux	410.27
Precio Total :			930.27


Nota 1: Catálogo España y Portugal - 2008 Septiembre (4.10.49)

Página n.º: 13

Proyecto Básico e de Ejecución• Biblioteca Pública Municipal• Barrio da Píringalla• Lugo

5.8.6 \_ INSTALACIÓN ILUMINACIÓN EMERGENCIA •13

Curvas isolux en el plano a 1.00 m.



Factor de Mantenimiento: 1.000  
Resolución del Cálculo: 0.20 m.


Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.  
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2008 Septiembre (4.10.49)

RESULTADO DEL ALUMBRADO ANTIPÁNICO  
EN EL VOLUMEN DE 0.00 m. a 1.00 m.


Objetivos	Resultados
Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más	91.2 % de 315.4 m²
Uniformidad: 40.0 mx/mm.	32.1 mx/mm
Lúmenes / m²: ----	7.4 lm/m²

Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.  
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2008 Septiembre (4.10.49)

# Gráfico de tramas del plano a 1.00 m.



Legenda:



Factor de Mantenimiento: 1.000  
Resolución del Cálculo: 0.20 m.

## Objetivos


Uniformidad: 40.0 mx/mn.  
Superficie cubierta: con 0.50 lx. o más  
Lúmenes / m²: ---  
Iluminación media: ---

## Resultados

32.1 mx/mn  
91.2 % de 315.4 m²  
7.4 lm/m²  
3.17 lx

Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.  
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2008 Septiembre (4.10.49)

# Curvas isolux en el plano a 0.00 m.




Factor de Mantenimiento: 1.000  
Resolución del Cálculo: 0.20 m.

Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.  
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2008 Septiembre (4.10.49)


Situación de las Luminarias

Nº Referencia	Fabricante	Coordenadas					Rót.
		x	y	h	γ	α	β
1 NOVA N5	Daisalux	4.23	1.30	2.60	-30	0	0
2 NOVA N5	Daisalux	7.59	7.91	2.60	-30	0	0
3 NOVA N2 + KEB NOVA	Daisalux	9.47	-1.91	2.60	60	0	0
4 NOVA N2 + KEB NOVA	Daisalux	9.73	-2.90	2.60	-30	0	0
5 NOVA N5	Daisalux	10.02	-0.80	2.60	60	0	0
6 NOVA N2 + KEB NOVA	Daisalux	11.65	-3.05	2.60	60	0	0
7 NOVA N5	Daisalux	11.72	15.84	2.60	-30	0	0
8 NOVA N5	Daisalux	12.05	5.88	2.60	-30	0	0
9 NOVA N2 + KEB NOVA	Daisalux	12.35	-4.41	2.60	60	0	0
10 NOVA N2 + KEB NOVA	Daisalux	12.53	0.75	2.60	-30	0	0
11 NOVA N2 + KEB NOVA	Daisalux	13.08	-1.09	2.60	60	0	0
12 NOVA N2 + KEB NOVA	Daisalux	13.67	0.05	2.60	60	0	0
13 NOVA N2 + KEB NOVA	Daisalux	14.08	-7.40	2.60	60	0	0
14 NOVA N2 + KEB NOVA	Daisalux	15.33	2.82	2.60	150	0	0
15 NOVA N5	Daisalux	16.00	13.96	2.60	-30	0	0
16 NOVA N2 + KEB NOVA	Daisalux	16.37	-6.33	2.60	0	0	0
17 NOVA N5	Daisalux	16.88	7.91	2.60	-30	0	0

Gráfico de tramas del plano a 0.00 m.



Legenda:



Factor de Mantenimiento: 1.000  
Resolución del Cálculo: 0.20 m.

Objetivos

Resultados


Uniformidad:	40.0 mx/mm.	13.3 mx/mm
Superficie cubierta:	con 0.50 lx. o más	92.5 % de 315.4 m²
Lúmenes / m²:	---	7.4 lm/m²
Iluminación media:	---	2.49 lx

Nota 1: Medidas efectuadas conforme a las normativas referentes a la instalación de iluminación de emergencia (entre ellas Reglamento de Baja Tensión, y Código Técnico de Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos.  
Nota 2: Catálogo España y Portugal - 2008 Septiembre (4.10.49)

## Listado de Planos del proyecto

- 1 - SOTANO
- 2 - PLANTA BAJA
- 3 - PLANTA PRIMERA
- 4 - PLANTA SEGUNDA
- 5 - PLANTA TERCERA
- 6 - BAJOCUBIERTA

## Plano de situación de Productos





# Información adicional


- Aclaración sobre los datos calculados
- Definición de ejes y ángulos

## Aclaración sobre los datos calculados

Seguindo las normativas referentes a la instalación de emergencia (entre ellas el Código Técnico de la Edificación), no se tiene en cuenta la reflexión de paredes y techos. De esta forma, el programa DAISA efectua un cálculo de mínimos. Asegura que el nivel de iluminación recibido sobre el suelo es siempre, igual o superior al calculado.

No es correcto utilizar este programa para efectuar informes con referencias que no estén introducidas en los catálogos Daisalux. En ningún caso se pueden extrapolar resultados a otras referencias de otros fabricantes por similitud en lúmenes declarados. Los mismos lúmenes emitidos por luminarias de distinto tipo pueden producir resultados de iluminación absolutamente distintos. La validez de los datos se basa de forma fundamental en los datos técnicos asociados a cada referencia: los lúmenes emitidos y la distribución de la emisión de cada tipo de aparato.

# Definición de ejes y ángulos



**$\gamma$  :** Ángulo que forman la proyección del eje longitudinal del aparato sobre el plano del suelo y el eje X del plano (Positivo en sentido contrario a las agujas del reloj cuando miramos desde el techo). El valor 0 del ángulo es cuando el eje longitudinal de la luminaria es paralelo al eje X de la sala.

**$\alpha$  :** Ángulo que forma el eje normal a la superficie de fijación del aparato con el eje Z de la sala. (Un valor 90 es colocación en pared y 0 colocación en techo).

**$\beta$  :** Autogiro del aparato sobre el eje normal a su superficie de amarre.