TOMAS DE CORRIENTE DE SEGURIDAD

DE USO OBLIGATORIO EN OBRA

I P 650

TOMAS DE CONEXION PARA MANGUERA



TOMAS DE CORRIENTE DE SEGURIDAD

DE USO OBLIGATORIO EN OBRA

I P 650

TOMAS DE CONEXION PARA MANGUERA



INSTALACIÓN ELECTRICA DE OBRA

SEGURIDAD

Potencia P max = 250CV

PROTECCIÓN EN CUADRO GENERAL Y SECUNDARIO IAN= 30mA.



DETALLE DE ARQUETA TIPO





DETALLE DE ARMADURA TAPA

ELECTRODO PICA VERTICAL

RESISTENCIA DE TIERRA R=80 Ω

RESISTIVIDAD DEL TERRENO = 500 m Ω





ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO PARA "CAFÉ ROSALÍA DE CASTRO".

promotor:

Concello de Lugo

localización:

PARQUE ROSALÍA DE CASTRO. LUGO

SEGURIDAD Y SALUD

arquitecto autor y coordinador:

CÉSAR PORTELA

plano:

INSTALACIÓN ELECTRICA DE OBRA

nº plano:

escala: S/E

fecha: marzo 2010

SO3