

PLANTA −C01
ESCALA: 1/100



PLANTA C00
ESCALA: 1/100



PLANTA C01−C02/P00
ESCALA: 1/100



PLANTA C03/P01
ESCALA: 1/100



PLANTA P02−P04
ESCALA: 1/100



PLANTA P03
ESCALA: 1/100



PLANTA P05
ESCALA: 1/100



PLANTA P06
ESCALA: 1/100



PLANTA P07
ESCALA: 1/100

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE								
MATERIALES, NIVEL DE CONTROL Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD:								
DESCRIPCION	ELEMENTO	TIPIFICACION	NIVEL CONTROL	COEFICIENTE PARCIAL DE SEGURIDAD				
				γ_c	γ_s	γ_g	γ_q	
HORMIGON	CIMENTACION Y MUROS SOT.	HA−30/B/20/IIa+Qa	ESTADISTICO	1.50				
HORMIGON	SOPORTES CIRCUL.	HAC−25/B/20/I	ESTADISTICO	1.50				
HORMIGON	SOPORTES	HA−25/B/20/I	ESTADISTICO	1.50				
HORMIGON	FORJADOS	HA−25/B/20/I	ESTADISTICO	1.50				
ACERO ARMAR	TODOS	B 500 S	NORMAL		1.15			
ACERO LAMINADO	TODOS	S 275JR/S 355	NORMAL			1.35	1.50	
EJECUCION	TODOS		NORMAL			1.50	1.60	
NOTA: EL HORMIGON DE LIMPIEZA SERA HM−20/B/40								

RECUBRIMIENTOS (ART. 37.2.4.):		
DESCRIPCION	CLASE DE EXPOSICION	RECUBRIMIENTO NOMINAL
LATERAL EN CIMENTACION Y MUROS CONTRA TERRENO	IIa+Qa	70 mm
INFERIOR EN CIMENTACION Y MUROS DE SOTANO	IIa+Qa	50 mm
RESTO DE ESTRUCTURA	I	35 mm
LOS RECUBRIMIENTOS PUEDEN AUMENTAR EN FUNCION DEL GRADO EF DE ESTABILIDAD AL FUEGO REQUERIDO PARA CADA ELEMENTO.		

RELACION AGUA/CEMENTO (a/c) (ART. 37.3.2.)		
DESCRIPCION	CLASE DE EXPOSICION	MAXIMA a/c
LATERAL EN CIMENTACION Y MUROS CONTRA TERRENO	IIa+Qa	0.50
INFERIOR EN CIMENTACION Y MUROS DE SOTANO	IIa+Qa	0.50
RESTO DE ESTRUCTURA	I	0.65

CONTENIDO DE CEMENTO (ART. 37.3.2.)		
DESCRIPCION	CLASE DE EXPOSICION	CONTENIDO MINIMO
LATERAL EN CIMENTACION Y MUROS CONTRA TERRENO	IIa+Qa	325 kg/m3
INFERIOR EN CIMENTACION Y MUROS DE SOTANO	IIa+Qa	325 kg/m3
RESTO DE ESTRUCTURA	I	250 kg/m3
NOTA: EL CONTENIDO MAXIMO DE CEMENTO SERA DE 400 kg/m3		

DISPOSICION DE SEPARADORES (ART. 66.2.):			
ELEMENTO	DESCRIPCION		DISTANCIA MAXIMA
ZAPATAS, LOSAS O ENCEPADOS	EMPARRILLADO INFERIOR		50ø < 100 cm
	EMPARRILLADO SUPERIOR		50ø < 50 cm
MUROS	CADA EMPARRILLADO		50ø < 50 cm
	ENTRE EMPARRILLADOS		100 cm
VIGAS (MINIMO 3 POR VANO)	EN ESTRIBOS		100 cm
SOPORTES (MINIMO 3 POR TRAMO)	EN CERCOS		100ø < 200 cm
NOTA: ø ES EL DIAMETRO DE LA ARMADURA A LA QUE SE ACOPLA EL SEPARADOR			

LONGITUDES BASICAS DE ANCLAJE EN cm SEGUN EHE								
ACERO: B500S	HORMIGON	#8	ø10	ø12	ø16	ø20	ø25	ø32
POSICION I	HA−25	20	25	30	40	60	95	160
POSICION II	HA−25	30	40	45	60	85	135	215

LONGITUDES BASICAS DE SOLAPO EN cm SEGUN EHE								
ACERO: B500S	HORMIGON	#8	ø10	ø12	ø16	ø20	ø25	ø32
TRACCION POSICION I	HA−25	40	45	55	75	110	170	280
TRACCION POSICION II	HA−25	55	65	80	105	155	240	390
COMPRESION POSICION I	HA−25	20	25	30	40	60	95	160
COMPRESION POSICION II	HA−25	30	40	45	60	85	135	215

NOTA: SEGUN EL ART.66.5 DE LA EHE SE DEFINE:

POSICION I: PARA LAS ARMADURAS QUE DURANTE EL HORMIGONADO FORMAN CON LA HORIZONTAL UN ANGULO COMPRENDIDO ENTRE 45° y 90° Ó QUE EN EL CASO DE FORMAR UN ANGULO INFERIOR A 45° ESTAN SITUADAS EN LA MITAD INFERIOR DE LA SECCION O A UNA DISTANCIA IGUAL O MAYOR A 30 cm DE LA CARA SUPERIOR DE UNA CAPA DE HORMIGONADO.

POSICION II: PARA LAS ARMADURAS QUE, DURANTE EL HORMIGONADO, NO SE ENCUENTRAN EN NINGUNO DE LOS CASOS ANTERIORES.

CODIGO PLANO: 2SM_GEN_NO6_CILINDROS_01_E100.DWG

NOTAS:

- TODOS LOS DATOS RELATIVOS A LA GEOMETRIA DE ESTE PROYECTO (COTAS, HUECOS, PENDIENTES, ETC.) SE VERIFICARAN CON LOS PLANOS DE ARQUITECTURA E INSTALACIONES.
- LOS DATOS QUE FIGURAN EN LOS PLANOS, SE REALIZARAN DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DE LA DIRECCION TECNICA DE OBRA.
- TODAS LAS ARMADURAS QUE LLEGUEN A FACHADA O HUECO, TENDRAN UNA PATILLA DE (h−6 cm).
- LAS JUNTAS DE HORMIGONADO SE DISPONDRAN ENTRE EL CUARTO O EL QUINTO DE LA LUZ (L/4 ó L/5), Y CON UNA INCLINACION DE 45° COMO MAXIMO.
- **TAL Y COMO INDICA LA NORMATIVA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE, POR SER LA ACELERACION SISMICA BASICA INFERIOR A 0.04g, NO ES NECESARIO CONSIDERARLO EN ESTE PROYECTO.**
- TODOS LOS SISTEMAS DE APUNTALAMIENTO DE LA OBRA, DEBERAN SER PRESENTADOS POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA PARA LA APROBACION DE LA DIRECCION FACULTATIVA.
- EL ACERO EMPLEADO ESTARA EN POSESION DEL SELLO CIETSO.
- LAS BARRAS CORRUGADAS SE ANCLARAN PREFERIBLEMENTE POR PROLONGACION RECTA.
- LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE HORMIGON ARMADO SE HAN PROYECTADO CON **EF−120**, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO TECNICO EN EL ANEJO 7 DE LA EHE, PARA CUMPLIR LA ESTABILIDAD ANTE EL FUEGO EN GRADOS **EF−120**.
- LOS PILARES EN PLANTA NO ESTAN REPRESENTADOS EN VERDADERA MAGNITUD. ESTOS ESTAN DEFINIDOS EN EL CUADRO DE PILARES.

REVISION	DESCRIPCION	FECHA	FIRMA

MUSEO INTERACTIVO DE LA HISTORIA DE LUGO

PROYECTO MODIFICADO: AVDA INFANTA ELENA ESQUINA CALLE RÍO NARLA

PLANO: CILINDROS. DEFINICION ESTRUCTURAL 01

AYUNTAMIENTO DE LUGO

NIETO SOBEJANO ARQUITECTOS, S.L.

CONSULTOR DE ESTRUCTURAS: NIETO SOBEJANO ARQUITECTOS, S.L.
CONSULTOR DE INSTALACIONES: INGENIERIA INDUSTRIAL, S.L.
CONSULTOR DE SEGURIDAD: VARIOS

ESCALA 1/100

PLANO Nº: E06-01

Nº PROYECTO NS-124-07

OCTUBRE 2009